

Project: **Nieuwbouw loods a.d. Hoebertweg 15 te America**

Project nr.: **M24-086**

Document nr.: **M24-086sb-02-24feb2025**

Betreft: Reactie bevindingen provincie  
op de bouwplaats met zaaknummer Z2024-0005813

Geachte heer / mevrouw,

Toeziachter [REDACTED] van Omgevingsdienst Zuid-Limburg is op 9 april 2025 op de bouwplaats geweest. N.a.v. van dat bezoek, is er een mail opgesteld met een aantal punten die geconstateerd zijn op de bouw waar nu uitsluitend voor gevraagd wordt. Via deze brief worden de (constructieve) punten beantwoord.

Opmerking 1 (hoogte afstandhouders wapening):

In de statische berekening hebben wij een dekking vastgelegd van 70mm. Op de bouw is er een dekking gemeten van 50mm. Een dekking van 70mm wordt in eerste instantie aangehouden vanwege het rechtstreeks storten tegen de grond. Echter, als er op de bouwplaats geconstateerd wordt dat de dekking van 50mm overal gehaald wordt, is dit akkoord. Dit is minimaal benodigd vanwege o.a. aantasting van de wapening.

Opmerking 2 (verankeringslengte ankers):

In de berekening zijn standaard verankeringslengtes aangehouden van 400mm. Deze verankeringslengte is benodigd bij de maximale uitnutting van deze ankers. Echter, de ankers zelf zijn niet volledig uitgenut. Hierdoor kan de verankeringslengte gereduceerd worden, waarmee de verankeringslengte van 320/330mm akkoord is.

Opmerking 3 (overlap wandwapening U-netten):

De U-netten zouden een overlap hebben van 60mm t.o.v. wandwapening + onderling gelast. De U-netten zijn puur praktisch meegenomen als afstandhouder voor de wandwapening en zijn dus niet constructief. Herstel hiervan is niet nodig.

Opmerking 5 (stortnaad fundering):

Er komt geen stortnaad in de fundering. Dit is gedaan zodat de pompwagen de plaats op kan rijden. De aannemer gaat deze voor het storten nog uitgraven en voorzien van folie + de voorgeschreven wapening. Foto's van de werkzaamheden wordt nog door de aannemer gemaakt en doorgestuurd naar Omgevingsdienst Zuid-Limburg.

Baarlosestraat 29a  
5993 AV Maasbree  
T +31 (0)77 465 3415  
E [info@meijlverhaegh.eu](mailto:info@meijlverhaegh.eu)  
W [www.meijlverhaegh.eu](http://www.meijlverhaegh.eu)

Mochten er nog vragen ontstaan naar aanleiding van dit schrijven, ontvang ik deze graag.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]