

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** woensdag 9 april 2025 11:44  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** toezicht Willems  
**Bijlagen:** m24-086\_v1.1wapeningstekening.pdf; 24-SC-01-002 Ankerplan\_Fundering RevA.pdf

Milieuklasse XC 3 – dekking  $\geq 25\text{mm}$

Goede aanhechting:  
 $C20/25\ 47^*\varnothing \rightarrow \varnothing 8 * 47 = 376\text{mm}$

Slechte aanhechting:  
 $C20/25\ 67^*\varnothing \rightarrow \varnothing 8 * 67 = 536\text{mm}$

**Toepassen:**

- Poer 1:** Poeren hoofdspant  
L x b x h: 1800x1800x500mm  
Wapening: onderwapening Ø8-150#
- Poer 1b:** Poeren hoofdspant naast 7.40m vak (stramien 2&3)  
L x b x h: 2000x2000x500mm  
Wapening: onderwapening Ø8-150#
- Poer 2:** Poeren kopgevelkolommen  
L x b x h: min. 1400x1400x500mm  
Praktisch 1800x1800x500mm  
Wapening: onderwapening Ø8-150#
- Strook 1:** Strook tussen poeren  
B x h: 600x300 (praktisch)  
Wapening: Ø8-150# ombuigen als korf
- Betonwand:** Betonwand rondom  
B x h: tussen kolommen 3300mm op poer  
Wapening: Ø8-150# li+re  
Gebogen net Ø8-150# ombuigen in onderliggende strook

Aanlegdiepte 900mm-P, op vaste grond, op folie. Conusweerstand 5 N/mm<sup>2</sup>  
Dekking onder 70 mm / dekking boven 30 mm / dekking zijkant 30 mm

## Fundatieblok

Onderdeel	Waarde	Eenheid
<b>BB 1</b>		
Maatvoering	1700 x 1820	mm
Hoogte	500	mm
Anker	M20 4.6	
Verankeringslengte	400	mm
Dwarskracht overdracht	Ankers	

Met vriendelijke groet,

██████████  
██████████ Specialistisch en Juridisch Toezicht  
**Omgevingsdienst Zuid-Limburg**

Postbus 5700 | 6202 MA Maastricht

██████████ 43 389 73 30  
██████████@odzl.nl  
[www.odzuidlimburg.nl](http://www.odzuidlimburg.nl)

Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag middag, donderdag, vrijdag middag



Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens.  
Voor meer informatie over verwerkingen van persoonsgegevens door de Omgevingsdienst Zuid-Limburg verwijzen wij u naar [www.odzuidlimburg.nl/privacy+en+proclaimer](http://www.odzuidlimburg.nl/privacy+en+proclaimer)