

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 2 juli 2025 15:39
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: N300 toepassen meng of betongranulaat

Goedemiddag [REDACTED],

Gisteren is er gevraagd of er menggranulaat of beton granulaat toegepast moet worden op de N300.

- De fundering van de verbreding en van de pechhavens dient uitgevoerd te worden in **Betonggranulaat**.
- De fundering voor de secubrics dient uitgevoerd te worden in **Menggranulaat**.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Medewerker contractbeheer/directievoerder

Cluster Wegbeheer

+31 6 [REDACTED]

www.limburg.nl

provincie
Limburg



Abonneer je ook op onze [nieuwsbrief](#)