

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: vrijdag 11 juli 2025 14:28
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: RE: CFS Weert B.V.

Hallo [REDACTED]

Zie mijn wijzigingen. [REDACTED] heb jij ook nog iets toe te voegen?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Vergunningverlener milieu / Afdeling vergunningen
Omgevingsdienst Zuid-Limburg

Postbus 5700 | 6202 MA Maastricht

[REDACTED]

Aanwezig op: ma, di, do, vr



Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens.
Voor meer informatie over verwerkingen van persoonsgegevens door de Omgevingsdienst Zuid-Limburg verwijzen wij u naar www.odzuidlimburg.nl/privacy+en+proclaimer

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 9 juli 2025 15:37
Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: RE: CFS Weert B.V.

Hallo [REDACTED]

Ik heb een soort Q&A gemaakt voor als er vragen komen over de aan CFS te verlenen vergunning. Willen jullie die nog eens tegenlezen en van commentaar voorzien (ik ben vast niet volledig).

Dank vast!

Wat is verzocht?

CFS B.V. te Weert (CFS) heeft bij Gedeputeerde Staten van Limburg een vergunning aangevraagd om PFAS-houdende afvalstromen te mogen accepteren en verwerken. te mogen lozen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te Weert en (daarna) op de Zuid-Willemsvaart.

Wie heeft dit verzoek behandeld?

De Omgevingsdienst Zuid-Limburg [REDACTED] heeft dit verzoek namens GS behandeld, omdat de ODZL - in beginsel – **gemandateerd is** bevoegd is om op dit verzoek te beslissen.

Waarom is dit verzoek gedaan?

CFS is een afvalverwerkend bedrijf dat waterige afvalstromen/slibben verwerkt die afkomstig zijn van diverse industriële processen. De afvalstromen worden op een zodanige wijze bewerkt **dat aanwezige verontreinigingen overeenkomstig de minimale standaard uit het Landelijk afvalstoffenplan worden verwijderd. Hierbij worden door CGF de best beschikbare technieken (BBT) toegepast. De afvalwaterstroom die overblijft voldoet aan de milieukwaliteitsnormen en wordt via het gemeentelijk riool en de rwzi Weert uiteindelijk geloosd op de en gereinigd dat er geen afvalwaterstroom overblijft die op het gemeentelijk rioolstelsel wordt geloosd. Uiteindelijk komt dit afvalwater op de RWZI terecht alvorens het afvalwater op de Zuid-Willemsvaart wordt geloosd.**

CFS is bij haar afvalverwerkende activiteiten geconfronteerd met de aanwezigheid van PFAS is diverse afvalstromen. Dit betreft ook afvalstromen waarin dit niet verwacht wordt. Daarop heeft CFS besloten dat zij haar verwerking wil aanpassen zodat ook PFAS-houdende afvalstromen kunnen worden geaccepteerd en verwerkt. heeft geconstateerd dat in het te lozen afvalwater zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), waaronder PFAS, aanwezig zijn. Hiervoor heeft CFS een vergunning aangevraagd. Hierin is verzocht om PFAS-houdende afvalstromen te mogen accepteren, op een doelmatige wijze en met de best beschikbare technieken te bewerken om het afvalwater dat overblijft vervolgens te mogen lozen op het riool en via uiteindelijk op de RWZI in Weert uiteindelijk op de Zuid-Willemsvaart. Lozingen van ZZS moeten in beginsel worden voorkomen dan wel, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk worden beperkt. Om toch waterige afvalstromen/slibben te kunnen blijven verwerken, heeft CFS een nieuwe vergunning aangevraagd.

Wie heeft over dit verzoek geadviseerd?

De aanvraag is voor advies toegezonden aan de wettelijke adviseurs. Zowel gemeente Weert, Onder meer de gemeente Weert heeft geadviseerd. Het Waterschap als en de Inspectie Leefmilieu en Transport (ILenT) hebben een advies uitgebracht. is om verplicht advies gevraagd. Het Waterschap en de ILenT hebben negatief geadviseerd. Zij verzoeken de aangevraagd vergunning te weigeren, omdat ze vinden dat niet de best beschikbare technieken worden toegepast en/of de doelmatige werking van de RWZI in het geding zou komen.

Waarom wordt de vergunning ondanks deze negatieve adviezen toch verleend?

De vergunning wordt toch verleend **om de volgende redenen:**

- CFS past BBT toe. CFS vraagt een voorbehandeling met actief kool aan voor PFAS-houdende afvalstromen. De actief koolfilters met daarin het geconcentreerde PFAS worden uiteindelijk afgevoerd naar een erkend verwerker voor verwijdering door verbranding. Voor vaststellen of iets BBT is, zijn de Europese BBT-conclusies leidend. In de BBT-conclusies afvalbehandeling wordt actief kool als BBT aangemerkt voor de verwijdering van organische componenten. ILT en het Waterschap wijzen in hun advies op diverse andere technieken (hierbij wordt verwezen naar een document van Vito België) die meer geschikt zouden zijn voor de verwijdering van PFAS. Bij CFS is sprake van de verwerking van, omdat CFS wel de best beschikbare technieken (behandeling met actief kool) heeft aangevraagd om PFAS uit het afvalwater te verwijderen en de doelmatige werking van de RWZI niet in het geding komt. De ILT gaat namelijk van een andere situatie uit dan waarvan sprake is bij CFS. Bij CFS is geen sprake van het behandelen van drinkwater en een enkelvoudige procesafvalwaterstroom, maar van het behandelen van waterige afvalstromen en daardoor van een complexe matrix van verontreinigingen en samenstelling waarbij veelal sprake is van een mengsel aan diverse verontreinigingen. Alle genoemde technieken (waaronder ook actief kool) hebben voor- en nadelen voor de verwijdering van PFAS uit een complexe matrix. Naast een goed rendement, is actief kool een bewezen techniek, beschikbaar en betaalbaar en wordt een grote volumereductie behaald doordat de verontreiniging wordt geconcentreerd in een vast stof hetgeen de uiteindelijke verwerking (verwijdering door verbranding) makkelijker maakt. Voor ZZS geldt op grond van de wetgeving een minimalisatieplicht en moet periodiek een vermijdings- en reductieprogramma (VRP) worden opgesteld. In de vergunning is naar aanleiding van de adviezen geborgd dat bij het eerstvolgende VRP in elk geval gekeken moet worden naar de andere technieken zoals genoemd in het rapport van Vito België.
- CFS leidt daarnaast, aanvullend op de voorbehandeling van PFAS-houdende afvalstromen, al het afvalwater (ook het afvalwater dat afkomstig is van de behandeling van niet PFAS-houdende afvalstromen) over een actief koolfilter alvorens het wordt geloosd op het riool.
- De acceptatie- en verwerkingsprocedure van CFS is zodanig ingericht dat op basis van analyseresultaten van het te lozen effluent steeds meer inzicht wordt verkregen over welke afvalstromen mogelijk PFAS-houdend zijn en welke niet. Hierdoor kunnen uiteindelijk steeds meer afvalstromen aan de voorkant worden geselecteerd voor voorbehandeling met actief kool.
- De doelmatige werking van de RWZI komt niet in het geding. PFAS beïnvloedt de biologische verwijdering van de RWZI niet.
- De, na verwerking, resterende en uiteindelijk te lozen vracht aan PFAS kan op de Zuid-Willemsvaart worden geloosd zonder dat de oppervlaktewaternormen in het geding komen.

BBT wordt toegepast en aan de milieukwaliteitsnormen wordt voldaan. Wij hebben geen grond om de aangevraagde vergunning te weigeren.

Hoe gaat het nu verder?

Er is op 10 juli 2025 wordt een ontwerpbesluit genomen waarbij de vergunning aan CFS wordt verleend. Dit besluit ligt ter inzage van 16 juli 2025 t/m 26 augustus 2025. In wordt 6 weken ter inzage gelegd en gedurende die tijd kan iedereen daartegen een zienswijze indienen. Deze zienswijzen worden betrokken behandeld in het bij een nog te nemen definitief besluit.

Met vriendelijke groet,


Juridisch medewerker handhaving | account OD


www.limburg.nl



Abonneer je ook op onze [nieuwsbrief](#)

Va [REDACTED]

Verzonden: dinsdag 8 juli 2025 12:54

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: [REDACTED] E: CFS Weert B.V.

Helemaal prima [REDACTED] merci!

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Bestuursadviseur Communicatie / Woordvoerder
Gedeputeerde [REDACTED] – portefeuille Ruimte, Wonen, Water, Bodem en Leefbaarheid

[REDACTED]
www.limburg.nl



Abonneer je ook op onze [nieuwsbrief](#)

Van: [REDACTED]

Verzonden: dinsdag 8 juli 2025 12:52

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: RE: CFS Weert B.V.

Hallo [REDACTED]

Ik zal morgen iets op papier zetten waarin antwoord wordt gegeven over je "w-vragen". Gisteren begreep ik van de ODZL dat het de bedoeling is het besluit donderdag te publiceren. Ik stel voor na te vragen wanneer ze dat doen en ook op die vraag antwoord te geven morgen, dan heb je het beeld compleet 😊.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Juridisch medewerker handhaving | account OD

[REDACTED]
www.limburg.nl

provincie
Limburg



Abonneer je ook op onze [nieuwsbrief](#)

Van: [REDACTED]

Verzonden: dinsdag 8 juli 2025 12:45

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: RE: CFS Weert B.V.

Hi [REDACTED]

Ik ben morgen niet op kantoor. Moet naar het ziekenhuis. Als jullie iets op papier willen zetten (wat, wanneer, waarom, etc.) dan ben ik al geholpen.

Wanneer wordt het besluit gepubliceerd? Vrijdag?

Dank en groet,

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Bestuursadviseur Communicatie / Woordvoerder
Gedeputeerde [REDACTED] – portefeuille Ruimte, Wonen, Water, Bodem en Leefbaarheid

[REDACTED]
www.limburg.nl



Abonneer je ook op onze [nieuwsbrief](#)

Van: [REDACTED]

Verzonden: dinsdag 8 juli 2025 12:39

Aan: G [REDACTED]

Onderwerp: RE: CFS Weert B.V.

Goedemiddag J [REDACTED]

Wat is voor jou het handigst: iets op papier of een gesprekje?

[REDACTED] n ik zijn morgen op kantoor. Dan kunnen we wel even binnenlopen of een overleg plannen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Juridisch medewerker handhaving | account OD

[REDACTED]
www.limburg.nl



Abonneer je ook op onze [nieuwsbrief](#)

Van: [REDACTED]

Verzonden: dinsdag 8 juli 2025 11:34

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: RE: CFS Weert B.V.

Absoluut! Ik ne [REDACTED] een even mee

Bestuursadviseur Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde [REDACTED] – portefeuille Ruimte, Wonen, Water, Bodem en Leefbaarheid

+31 6 23 47 29 28



Van: [REDACTED]

Verzonden: dinsdag 8 juli 2025 09:07

Aan: [REDACTED]

Ond

Goedemorgen [REDACTED]

Misschien een blonde vraag die me nog te binnen schoot na het overleg met [REDACTED] van gisteren over CFS Weert B.V. (lozen PFAS).

Het ontwerpbesluit (dat in mandaat wordt vastgesteld) wordt gepubliceerd. Ik kan me zomaar voorstellen dat daarover persvragen komen. Is het wijs/handig dit al even met [REDACTED] voor te bespreken, zodat we niet worden overvallen (met name ook omdat het team OD vrijdag een minimale/geen bezetting heeft).

Ik lees het wel.

Fijne werkdag!

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Juridisch medewerker handhaving | account OD

[REDACTED]
www.limburg.nl

provincie
Limburg



Abonneer je ook op onze [nieuwsbrief](#)